


 modelo que ha presentado en esta oficina, y creo que estas cajas, estando bien repasadas las caras del contacto de sus dos mitades, bien embridadas, y cerrando herméticamente por todas partes, indudablemente satisfaría por completo á la seguridad que se busca, tanto mas, cuanto que cada una debe llevar consigo una canal de aviso que vierta sobre el rio, sin tocar en parte ninguna de su fabrica. Pero debo decir, que semejantes precauciones, por mas que teóricamente parecan suficientes, son siempre ocasionadas al peligro de que, por una falta de ajuste perfecto, ó por otra causa cualquiera imprevista, dé un resultado negativo, y no respondan completamente al pensamiento propuesto.

Así pues, creo que la experiencia, y solo la experiencia del uso, y la práctica, son las que pueden responder satisfactoria y cumplidamente á la bondad del empleo de tales cajas de fundicion. Hagase la experiencia puesto que el concesionario de las aguas cree con esto evitar todo peligro de filtraciones, y si no se consigue el resultado, entonces, y despues de estos gastos que habrán sido inútiles, será preciso venir en definitiva á lo propuesto á V. S. por este centro directivo."

En el referido expediente, la Comisión permanente de Policía Urbana, conforme con el dictamen pericial que queda transcrito, propone al Ayuntamiento se ordene al concesionario de las aguas potables, la ejecución de las obras que propone dicho Arquitecto

